

АКТ №

о нарушении работником Подрядчика требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, охраны  
окружающей среды, санитарии и гигиены

АО «ДП «Истра-Нутриция»

«10» декабря 2021 г.

Мною, проектным менеджером Алексеевым Игорем Владимировичем

составлен настоящий акт в том, что « 01 » декабря 2021 г. в 10:30 ч

Сотрудник подрядной организации ООО «Софит» Гришаев Андрей Евгеньевич нарушил требования охраны труда, промышленной безопасности, выразившиеся в коротком замыкании при проведении электромонтажных работ.

Описание происшествия:

01.12.2021 в 10:30 ч при производстве электромонтажных работ на производственной линии E2P в зоне низкого риска производственно-складского здания АО «ДП «Истра-Нутриция» произошло потенциально опасное происшествие с высокой степенью риска травмирования. Сотрудник подрядной организации ООО «СОФИТ» приступил к производству работ по перекладке кабелей, предусмотренной договором. При выполнении данных работ произошло короткое замыкание в электрическом шкафу управления конвейерами. Причиной короткого замыкания являлось игнорирование Правил технической эксплуатации электроустановок и внутренней процедуры ЛОТО, соблюдение которой предусмотрено договором. Работы были остановлены. Никто не пострадал, оборудование АО «ДП «Истра-Нутриция» не повреждено.

Так же при проведении документарной проверки аттестаций работника ООО «СОФИТ», выявлено нарушения допуска работника к электромонтажным работам. Удостоверение работника подтверждает его аттестацию на III группу электробезопасности в качестве электротехнологического персонала. Данная аттестация не позволяет работнику осуществлять электромонтажные работы.

Данное нарушение классифицируется по следующим пунктам Приложения №4 «Права и обязанности Заказчика и Подрядчика в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарии» к Договору подряда № E2P250521 (INUT-PL-302/21) от 25.05.2021: п.п. 1.12.2., 1.24., и влечет наложение штрафа в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.

Объяснения нарушителей:

признаю/ не признаю

Вину в вышеуказанном (ых) нарушении (ях)

признаю/ не признаю

С нарушением, указанный в акте,

согласен/ не согласен

Подпись нарушителя: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

подпись

Ф.И.О.

Подпись лица, ответственного за  
безопасное производство работ:

подпись

Манунов Сергей Александрович /

Ф.И.О.

Подпись проверяющего:

подпись

Алексеев Игорь Владимирович /

Ф.И.О.

Подпись 1 свидетеля (понятого):

подпись

Иванов Леонид Анатольевич /

Ф.И.О.

место работы

адрес места жительства, телефон

Подпись 2 свидетеля (понятого):

подпись

Ф.И.О.

место работы

адрес места жительства, телефон

Копию акта получил:

подпись

Ф.И.О.

Примечание: 1 экземпляр акта направляется в организацию, где работает нарушитель, 1 экземпляр направляется в Industrial & SSD Industrial Департамент Заказчика (отдел закупок АО «ДП «Истра-Нутриция»), 1 экземпляр остается у проверяющего.